

HITACHI 日立エコキュート (ヒートポンプユニット) 用防雪カバー 左吸込口フード [BHBC-1LA] 取付説明書

- 取り付ける前に必ずお読みになり、正しく取り付けてください。



警告




- 取り付けは、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する
ご自分で取り付けをされ不備があると、冷媒ガスの漏れや感電、火災の原因になります。
- 取り付けは、この取付説明書に従って確実に
取り付けに不備があると、冷媒ガスの漏れや感電、火災の原因になります。



注意

- 取り付け位置を守り、付属のねじ以外は使用しない
取り付け位置と異なる位置への取り付けや、付属のねじ以外での取り付けは、リード線のキズやパイプの穴あけ等の原因となります。

●部材一覧表

左吸込口フード	ドリルねじ	取付説明書
	 (5本)	 (本書)


●取付方法

- 背面吸込口フードを同時に取り付ける場合は、背面吸込口フードを先に本体に取り付けます。
- 前面、左側面、および上面には十分なスペースを確保してください。

① ヒートポンプユニットの天板を固定している
左側面のねじを外します。(1ヶ所)

② 外したねじ穴と左吸込口フードの固定穴を
合わせ、外したねじで固定します。(1ヶ所)

③ 左吸込口フードの左側3ヶ所、右側2ヶ所を
付属のドリルねじで固定します。



※背面吸込口フード (BHBC-1BA) を
取り付ける場合、共締めをします。