

HITACHI 日立エコキュート (ヒートポンプユニット) 用防雪カバー 吹出口フード [BHBCT-1F] 取付説明書

- 取り付ける前に必ずお読みになり、正しく取り付けてください。



警告




- 取り付けは、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する
ご自分で取り付けをされ不備があると、冷媒ガスの漏れや感電、火災の原因になります。
- 取り付けは、この取付説明書に従って確実に
取り付けに不備があると、冷媒ガスの漏れや感電、火災の原因になります。



注意

- 取り付け位置を守り、付属のねじ以外は使用しない
取り付け位置と異なる位置への取り付けや、付属のねじ以外での取り付けは、リード線のキズやパイプの穴あけ等の原因となります。

●部材一覧表

吹出口フード	ドリルねじ	取付説明書
	 (2本)	 (本書)

●取付方法

- 背面吸込口フード、左吸込口フードを同時に取り付ける場合は、背面吸込口フード、左吸込口フードの順に、先に本体に取り付けます。
- 前面、左側面、および上面には十分なスペースを確保してください。

- ① ヒートポンプユニットの天板及び前面板を固定している正面のねじを外します。(3ヶ所)
- ② 外したねじ穴と吹出口フードの固定穴を合わせ、外したねじで固定します。(3ヶ所)
- ③ 吹出口フードの上部左右、2ヶ所を付属のドリルねじで固定します。
作業後、天板と前面板の間にすき間がないことを確認して下さい。
すき間がある場合には、すき間が無くなるまでドリルねじを回して下さい。

